Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kancelária riaditeľa ÚNSK

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Záujemca/Uchádzač

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nitra
	07583/2021/VOaKI	Mgr. Andrea Szöllösyová	09.06.2021

Vec : *Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2*

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky: **„Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – "BORINKA", ZSS Nitra"** zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2021 dňa 04.05.2021 pod označením 25373-WYP Vám podávame príslušné vyjadrenie:

Otázka č. 1:
Výkaz výmer nesedí s projektovou dokumentáciou. Jedná sa o nesúlad PD výkazu okien a dverí kde napr. v objekte A sú nesprávne počty hliníkových výplní vo výkaze výmer oproti PD a v objektoch B, C úplne chýbajú vo výkaze výmer.

Odpoveď - Otázka č. 1:
Opravený Výkaz výmer v prílohe.

Otázka č. 2:
V Súhrnnej technickej správe sa píše, že Elektroinštalácia (Vnútorné silnoprúdové rozvody) sú navrhnuté bezhalogénovými káblami typu CHKE s funkčnosťou pri požiari PS 30min vedenými v stenách pod omietkou. Rozvody elektroinštalácie je potrebné urobiť v debnení ešte pred zaliatím betónu do debnenia.
V takom prípade **v rozpočte chýbajú trubky**. Doplní Verejný obstarávateľ tieto položky do výkazu výmer? Alebo je chyba v technickej správe a trubky tam nemajú byť? Ak tam majú byť, budú tiež bezhalogénové?

Odpoveď - Otázka č. 2:
Je potrebné počítať uloženie aj bezhalogénových trubiek do stropu pre položenie káblov. Trubky projektant nedal do výkazu, lebo predpokladal, že tam bude znížený podhľad.

Otázka č. 3:
Pri spočítaní svietidiel z výkresovej časti a porovnaní s výkazom výmer sme zistili, že výkaz výmer má väčší počet svietidiel ako je vo výkresovej časti zakreslené. Sú tam nasledovné rozdiely:

Svietidlo Rastro LED T8 ,IP20	*ks*	*-4,000*
Led trubicaT8 9W	*ks*	*-16,000*
Pohybový senzor na svetlo na strop	*ks*	*-4,000*
Núdzové svietidlo Evolux 8W, IP40	*ks*	*-4,000*

S akým množstvom máme uvažovať?

Odpoveď - Otázka č. 3:

Svietidiel vo výkaze je viac ako vo výkresoch. Potrebný je počet svietidiel podľa výkresov.

Otázka č. 4:
Vo výkaze výmer nesedí počet AL presklených dverí s počtom z výpisu prvkov – objekt A položka 184, 185. Týmto by sme chceli poprosiť Verejného obstarávateľa o zadefinovanie čo je správne, prípadne o opravu výkazu výmer.

Odpoveď - Otázka č. 4:
Opravený Výkaz výmer v prílohe.

Vysvetlenie bude zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
949 01 NITRA

Mgr. Andrea Szöllösyová