Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie pre verejné obstarávanie a kontrolu investícií

Záujemca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Nitra
-/06.08.2021	CS 09061/2021/VO	Ing. Ľ. Števicová	06.08.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 3

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke **„Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“** uverejnenej vo Vestníku VO č. 163/2021 – 19.07.2021 označenie 33817 – WYP, Ú.v. EÚ 2021/S 136-358443- 16.07.2021

Otázka č. 1

Čl. III návrhu zmluvy o dielo upravuje len lehoty dokedy je zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko (10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy) a následne dokedy je zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo (5 pracovných dní po prevzatí staveniska). Zmluva, ale naopak neupravuje akým spôsobom bude riešená situácia ak k prebratiu staveniska dôjde počas zimného obdobia, počas ktorého nie je možné vykonávať niektoré stavebné práce v zmysle technických noriem alebo ak zhotoviteľovi nebudú úradom vydané potrebné povolenia a určenie k termínu prebratiu staveniska, resp. k termínu kedy je podľa zmluvy povinný začať s prácami. Akým spôsobom bude riešená vyššie uvedená situácia?

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Z hľadiska právneho názoru a následného plnenia zmluvných povinností sa záujemca odvoláva na 2 rozdielne situácie, ktoré spolu nesúvisia. Prvá situácia, keď by k odovzdaniu staveniska došlo v zimnom období – stavebná uzávera sa klasifikuje v období od. 30.11. do 1.3. kalendárneho roka, resp. pokiaľ poveternostné podmienky neumožňujú začať, pokračovať v stavebných prácach – v zmysle zmluvy je to objektívna prekážka na strane objednávateľa a automaticky dochádza k uzatvoreniu dodatku a k prerušeniu prác, kedy lehoty na plnenie pre zhotoviteľa neplynú. Druhá situácia, keď zhotoviteľ „nestihne“ si zabezpečiť potrebné doklady, v zmysle zmluvy sa klasifikuje ako prekážka na strane Zhotoviteľa. Dávame do pozornosti ustanovenia zmluvy o dielo v čl. III najmä ods. 3.5 až 3.8.

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer v časti SO 02 a v časti SO 03 sa počíta s výmenou asfaltu v dvoch vrstvách. Pri ložnej vrstve AC 16 je uvedená požadovaná hrúbka po zhutnení 40 mm. Táto požiadavka je v rozpore s technickými normami vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, konkrétne s TKP 6 z roku 2019, kde hrúbka ložnej vrstvy AC 16 po zhutnení musí zodpovedať 50 až 70 mm. Žiadame verejného obstarávateľa aby opravil výkaz-výmer vo vyššie uvedených položkách, tak aby neboli v rozpore s technickými požiadavkami.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ trvá na obsahu a znení uvedenom v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov

Otázka č. 3
Vzhľadom na to, že vo výkaze-výmer chýba položka poplatku za uskladnenie vyfrézovaného materiálu, predpokladáme, že verejný obstarávateľ určí miesto uloženia materiálu pre jednotlivé úseky. Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie konkrétnych miest zloženia vyfrézovaného asfaltu.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:
Áno, vyfrézovaný asfalt bude odovzdaný správcovi komunikácie, tak ako je uvedené v Súhrnnej technickej správe:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby Topoľčany
Pod Kalváriou 2003
955 87 Topoľčany

Otázka č. 4
Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že v súťažných podkladoch je uvedený nesprávny dátum lehoty na predkladanie ponúk. Bod 18.7 súťažných podkladov uvádza lehotu na predkladanie ponúk 16.08.2020.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ opravuje nesprávne uvedené roky v bode 18.7 a 20.1 kde uviedol rok 2020 namiesto 2021.
Oprava:
18.7 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil 16.08.2021 do 10,00 hod. miestneho času.

20.1 Otváranie sa uskutoční on line prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 17.08.2021 o 10,00 hod. miestneho času.

Príloha:
Súťažné podklady – oprava č. 2 budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a v IS ActiveProcurement v príslušnej zákazke

S pozdravom



Ing., Mgr. Ľudmila Števicová
odborný referent pre VO